

Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2024

№ 84.1/24-п

п. Щеглово

Об обеспечении надлежащего состояния
наружного противопожарного водоснабжения в
границах МО «Щегловское сельское
поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, постановляю:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Щегловское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Заместителю главы администрации Чагусовой Т.А.:

2.1. Два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с лицензированной организацией, уполномоченной на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.

2.2. Обеспечить транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения.

2.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

2.4. Предоставлять в «ОГПС Всеволожского района» перечни, имеющих источники противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

3. Директору МКУ «Агентство социальных услуг» Валентиненко Л.Б.:

3.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы (согласно приложению 2) в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 96.2/17-п от 01.11.2017 г. «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Щегловское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Щегловские вести» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации Чагусову Т.А.

Глава администрации
МО «Щегловское сельское поселение»

Н.В. Казанцев

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в границах муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Щегловское сельское поселение» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 7.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, Сводом правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»,

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) - наружные водопроводные сели с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство, для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППН;

район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд

государственной противопожарной службы Всеволожского района» (далее «ОГПС Всеволожского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров,

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – муниципальным образованием «Щегловское сельское поселение»), МУП «Щегловская управляющая компания», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «ОГПС Всеволожского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории МО «Щегловское сельское поселение».

2. Содержание к эксплуатации источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Всеволожского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- чистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Всеволожского района по телефону и подразделений «ОГПС Всеволожского района» о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

2.2. Размещение источников ППВ на территории МО «Щегловское сельское поселение, их количество, емкость, водоотдача и другие

технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130,2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-81 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

2.3. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики, Методы испытания». Установка указателей источников ППВ возлагается на МУП «Щегловская управляющая компания», абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. МУП «Щегловская управляющая компания», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО «Щегловское сельское поселение» организует, а МУП «Щегловская управляющая компания», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ,

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ МУП «Щегловская управляющая компания», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями МУП «Щегловская управляющая компания», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями лицензированной организации, уполномоченной на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. МУП «Щегловская управляющая компания», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном владении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. Руководство лицензированной организации, уполномоченной на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в установленном порядке сообщает в администрацию МО «Щегловское сельское поселение», абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки);

Неисправности (недостатки), исключающие забор ВОДЫ:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

- отсутствие указателя (координатной таблички),
- не четко нанесены надписи, цифры на указателе

2. Невозможность подъезда:

- невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
- отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

- засыпан грунтом (мусором и т.п.);
- завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);
- под слоем льда (снега);
- заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

- сдвинут колодец;
- колодец завален грунтом;
- колодец заплыл грязью;
- стояк низко расположен;
- сбита резьба на стояке;
- смещён стояк;
- сужены проушины на верхнем фланце;
- мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

- заглушён;
- нет стояка;
- не закреплён стояк;

- стояк забит грунтом;
- трещина и стояке;
- нет штока;
- проворачивается (сорван) шток;
- шток не провернуть;
- погнут шток;
- длинный шток;
- короткий шток;
- малый квадрат штока;
- большой квадрат штока;
- стёрты грани штока;
- разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

- отключение от магистрали.

7. Заморожен:

- заморожен.
- Неисправности (недостатки), не исключаящие забор воды:

8. Дефекты:

- Указатель (табличка), не соответствует действительности:
 - Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
 - Не закрывается (течет);
 - Низкое давление в сети;
 - Отсутствует дренаж колодца;
 - Нет комплекта;
 - Сдвинуто кольцо колодца;
 - Нет крышки колодца;
 - Нет крышки стояка гидранта;
 - В стояке нет затравки (пробки);
 - Течь под верхним фланцем;
 - Течь под нижним фланцем;
 - Вода в стояке (не работает сливное устройство);
 - Вода в колодце

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- отсутствие указателя (координатной таблички);
- не ЧЁТКО нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу; отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.10. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них, в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППШ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов специалистами МУП «Щегловская управляющая компания» совместно с представителями «ОГПС Всеволожского района» и определяются меры по обеспечению

территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта МУП «Щегловская управляющая компания», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОГПС Всеволожского района».

4.6. МУП «Щегловская управляющая компания», абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Всеволожского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между МУП «Щегловская управляющая компания», абонентами, организациями, «ОГПС Всеволожского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Всеволожского района» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей МУП "Щегловская управляющая компания", абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы «ОГПС Всеволожского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров,
на территории муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»,
используемых для забора воды в целях пожаротушения.

Деревня Плинтовка:

- естественный водоём – пожарный водоем, расположен около д. 5 по ул. Лесная;
- искусственный водоём - пожарный водоём, расположен около д.42 по ул. Лесная;
- естественный водоём – пожарный водоем, расположен по ул. Карьерная.

Деревня Малая Романовка:

- естественный водоём - пожарный водоём расположен перед кладбищем;

Деревня Минулово:

- искусственный водоём - пожарный водоём расположен около д. 10-12;

Деревня Каменка:

- естественный водоём – пожарный водоем, расположен около дома № 51;
- искусственный водоем – пожарный водоем, расположен напротив ж/д платформы «Радченко».

П.ст Кирпичный Завод:

- искусственный водоём - пожарный водоём, расположен около д.27 – 33.